



Vattenmätarbyte och mätarplats

Innan mätarbyte kan ske skall fastighetsägaren kontrollera:

- Att ventil före och efter mätare stänger och öppnar fullständigt.
- Att rören som belastas vid mätarbytet är hela och inte rostiga.

Kravspecifikation på mätarplatsen.

- Avstängningsventil skall finnas före och efter vattenmätaren.
- Rören före och efter skall vara klamrade så att installationen sitter stabilt (dock ej så nära att mätarbytet försvåras).
- Jordledning för elektrisk installation får ej vara ansluten till vattenledningen.
- Mätarplatsen skall vara fri från alla föremål under, 600mm framför och 700 mm ovanför vattenmätaren.
- Mätarplatsen skall vara upplyst.
- Mätarplatsen bör vara utrustad med vattenmätarkonsol, vid nyinstallation är detta ett krav.

Om något är fel på mätarplatsen, vilket bedöms av kommunens VA-personal t.ex. på någon ventil, rör etc. är det fastighetsägarens ansvar att det åtgärdas innan mätarinstallation.

Välkomna att kontakta kommunens VA-personal för rådgivning.

Kontaktpersoner

Jarl Bejmar mätartekniker Tel 0455-30 32 10

Åke Bårtfors mätartekniker Tel 0709-30 32 70

Johan Georgsson Abonmenttekniker Tel 0455-30 33 80

Drift- och serviceförvaltningen

Adress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Telefon
0455-30 30 00

Telefax
0455-30 30 30

E-postadress
drift-serviceforvaltningen@karlskrona.se



Bildbeskrivning av mätarplats: se baksida

